

**Senarai Semak Pemeriksaan Visual Alat Pemadam Api Mudah Alih (Tahun : \_\_\_\_\_ )**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fakulti / PTJ</b>     |  |
| <b>Lokasi</b>            |  |
| <b>Nama Pemeriksaan</b>  |  |
| <b>Jawatan Pemeriksa</b> |  |

\*Untuk memastikan penggunaan peralatan ini dengan selamat, sila lakukan pemeriksaan visual secara bulanan. Sila tanda Ya (✓) atau Tidak (x)

| Bil                | Butiran pemeriksaan                                                                                          | Bulan   |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|-------|-----|-----|-------|------|-----------|---------|----------|----------|
|                    |                                                                                                              | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember |
| 1.                 | Warna tong silinder adalah merah dan berkeadaan baik mengikut kod warna yang ditetapkan MS1539:Part 1:2002.  |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
| 2.                 | Semua tulisan label, rajah dan piktogram hendaklah berwarna putih dan mudah dilihat.                         |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
| 3.                 | Label hendaklah mempunyai logo pensijilan produk SIRIM.                                                      |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
| 4.                 | Alat pemadam api hendaklah mempunyai sijil H13 Jabatan Bomba dan Penyelamat dan masih dalam tempoh yang sah. |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
| 5.                 | Penunjuk meter alat pemadam api hendaklah menunjukkan tekanan yang mencukupi (Zon Hijau) dalam silinder.     |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
| 6.                 | Tong silinder dan injap hendaklah bebas daripada karat.                                                      |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
| 7.                 | Pin keselamatan hendaklah berada di tempatnya dan terpasang dengan baik.                                     |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
| 8.                 | Hos pelepasan hendaklah dalam keadaan baik.                                                                  |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
| 9.                 | <b>Penilaian Keseluruhan</b>                                                                                 |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
|                    | i. Alat dalam keadaan baik.                                                                                  |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
|                    | ii. Perlu pembaikan / pengantian.                                                                            |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
| <b>Tandatangan</b> |                                                                                                              |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |
| <b>Tarikh</b>      |                                                                                                              |         |          |     |       |     |     |       |      |           |         |          |          |

Rujukan: Guide to Fire Protection in Malaysia, 2<sup>nd</sup> edition 2006