

Senarai Semak Pemeriksaan Visual Alat Pemadam Api Mudah Alih (Tahun : _____)

Fakulti / PTJ												
Lokasi												
Nama Pemeriksa												
Jawatan Pemeriksa												

*Untuk memastikan penggunaan peralatan ini dengan selamat, sila lakukan pemeriksaan visual secara bulanan. Sila tanda Ya (✓) atau Tidak (x)

Bil	Butiran pemeriksaan	Bulan											
		Januari	Februari	Mac	April	Mei	Jun	Julai	Ogos	September	Okttober	November	Disember
1.	Warna tong silinder adalah merah dan berkeadaan baik mengikut kod warna yang ditetapkan MS1539:Part 1:2002.												
2.	Semua tulisan label, rajah dan pictogram hendaklah berwarna putih dan mudah dilihat.												
3.	Label hendaklah mempunyai logo pensijilan produk SIRIM.												
4.	Alat pemadam api hendaklah mempunyai sijil H13 Jabatan Bomba dan Penyelamat dan masih dalam tempoh yang sah.												
5.	Penunjuk meter alat pemadam api hendaklah menunjukkan tekanan yang mencukupi (Zon Hijau) dalam silinder.												
6.	Tong silinder dan injap hendaklah bebas daripada karat.												
7.	Pin keselamatan hendaklah berada di tempatnya dan terpasang dengan baik.												
8.	Hos pelepasan hendaklah dalam keadaan baik.												
9.	Penilaian Keseluruhan												
	i. Alat dalam keadaan baik.												
	ii. Perlu pembaikan / pengantian.												
Tandatangan													
Tarikh													

Rujukan: Guide to Fire Protection in Malaysia, 2nd edition 2006